Budynek domu seniora dz. nr 312/1 obr. Stary Dzierzgoń, gm. Stary Dzierzgoń

Licznik 3-fazowy
PPE: 480037230116030503

3f

KWh

Q1
R303
63A
3p

-Q3
Z-TS40/3
25A

YAKY 4x35mm^2

LgY 10mm^2

3xLgY 10mm^2

LgY 10mm^2

3xLgY 10mm^2

Sekcja PPOŻ

Q2
R303
6A
3p

Automatyczny przełącznik faz
K1
3
1

Q4

Wyzwalacz napięciowy

Q4

FRX 303
3P, 100A

Q5
R301
16A

PE
N

Przycisk PWP

R<10ohm

Sekcja pomiarowa
Przystosować do plombowania

-U1

P1

T-1F/3F-b/z
NOWA

Q2
K1

Q4
Q4
Q5

Q2
Q3

| | | |